


**RWE**

RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund

Gemeinde Rosendahl  
Der Bürgermeister  
Hauptstraße 30  
48720 Rosendahl

**Spezialservice Strom**

Ihre Zeichen	IV / 621
Ihre Nachricht	08.10.2012
Unsere Zeichen	WSW-H-LH/1503/Id/85.601/Bo/Lw
Name	Herr Iding
Telefon	0231 438-5758
Telefax	0231 438-5708
E-Mail	martin.iding@rwe.com

Dortmund, 18. Oktober 2012

**1. Änderung des Bebauungsplanes „Ziegelei“ im Ortsteil Osterwick  
110-kV-Hochspannungsfreileitung Gronau - Coesfeld, Bl. 1503  
(Maste 104 bis 106)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von uns beigefügten Lageplan im Maßstab 1 : 2000 vom 18.10.2012 haben wir die o. g. Hochspannungsfreileitung mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutzstreifengrenzen eingetragen.

Der Planbereich der obigen Maßnahme liegt bereits außerhalb des 2 x 19,00 m = 38,00 m breiten Schutzstreifens der im Betreff genannten Hochspannungsfreileitung.

Wir weisen darauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Hochspannungsfreileitung und somit auch das Leitungsrecht allein aus der Örtlichkeit ergeben.

Auf Grund der Nähe zur Hochspannungsfreileitung bitten wir Sie, den Beginn der Arbeiten mindestens 14 Tage im Voraus unter Angabe unseres Zeichens der **RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Leitungsbereich Gersteinhof, Herrn Stefan Schindelbauer, Alte Bockumer Straße 4, 59368 Werne, Telefon: 02389/ 77-3600**, anzuzeigen und einen Termin zur Einweisung in die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu vereinbaren.

Damit die Sicherheit der Stromversorgung gewährleistet bleibt und außerdem jegliche Gefährdung auf der Baustelle im Bereich der Freileitung ausgeschlossen wird, muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass immer ein genügender Abstand zu den Bauteilen der Freileitung eingehalten wird (siehe „Schutzanweisung Versorgungsanlagen für Bauchfachleute“ der RWE Deutschland AG). Der Bauherr hat die von ihm Beauftragten sowie sonstige auf der Baustelle anwesenden Personen und Unternehmen entsprechend zu unterrichten.

RWE Westfalen-Weser-Ems  
Netzservice GmbHRheinlanddamm 24  
44139 DortmundT +49(0)231/4 38-0 60  
F +49(0)231/4 38-30 60  
I www.rwe.comGeschäftsführung:  
Klaus Engelbertz  
Dr. Achim SchröderSitz der Gesellschaft:  
Dortmund  
Eingetragen beim  
Amtsgericht Dortmund  
Handelsregister-Nr.  
HR B 16043Bankverbindung:  
Commerzbank Dortmund  
BLZ 440 400 37  
Kto.-Nr. 352 0830 00  
BIC: COBADEFF440  
IBAN:  
DE81 4404 0037 0352 0830 00

USt.-IdNr. DE 8137 61 348

**VORWEG GEHEN**

Id121018.e08 Bl. 1503

Seite 2

Der Bauherr haftet gegenüber der RWE Deutschland AG im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für sämtliche Schäden, die durch ihn und seine Erfüllungsgehilfen an der Hochspannungsfreileitung, den Masten und deren Zubehör verursacht werden.

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 110-kV-Netzes.

Wir haben Ihre Unterlagen an die **RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Regionalzentrum Münster**, weitergeleitet. Bezüglich der weiteren von RWE betreuten Anlagen erhalten Sie von dort ggf. eine gesonderte Stellungnahme.

Diese Stellungnahme ergeht im Auftrag und mit Wirkung für die RWE Deutschland AG als Eigentümerin des 110-kV-Netzes sowie für die Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH als Besitzerin und Betreiberin des Netzes.

Freundliche Grüße

RWE Westfalen-Weser-Ems  
Netzservice GmbH



Anlage  
Lageplan, Maßstab 1 : 2000, Bl. 1503, Blatt 18

Verteiler  
Bl. 1503

**Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der RWE Netzservice GmbH vom 18.10.2012,**  
**Anlage I zur SV VIII/478**

Der Hinweis auf die östlich des Plangebietes verlaufende Hochspannungsfreileitung wird zur Kenntnis genommen. Diese verläuft nach den übersandten Kartenwerken mit ihren Schutzstreifen außerhalb des Plangebietes.

Der Hinweis, dass sich die genaue Lage der Leitung aus der Örtlichkeit ergibt, wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung, der RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH 14 Tage im Voraus den Beginn der Bauarbeiten anzuzeigen, wird zu gegebener Zeit gefolgt.