



**Stadtwerke
Coesfeld**

Nähe. Kraft. Bewegung.

Stadtwerke Coesfeld GmbH

Dülmener Straße 80
48653 Coesfeld
Telefon 02541 929-0
Telefax 02541 929-100

www.stadtwerke-coesfeld.de

Ihr Zeichen
Az. FB II / 621.41; 621.31

Unser Zeichen
Bü/Sch

Ansprechpartner
Bernd Büning

Email
b.buening@stadtwerke-coesfeld.de

Durchwahl
929-261

Datum
12.01.2017

GEMEINDE ROSEND AHL

Eing. 16. Jan. 2017

Stadtwerke Coesfeld GmbH, Postfach 1861, 48638 Coesfeld

Gemeinde Rosendahl
Postfach 11 09
48713 Rosendahl

5. Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Darfeld“ im Ortsteil Darfeld und 54. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) für den vorgenannten Bereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die 5. Änderung des o. g. Bebauungsplanes und der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes werden von Seiten der Stadtwerke Coesfeld GmbH grundsätzlich keine Bedenken erhoben.

In der Begründung des Bebauungsplanes wird in Punkt 7.1 darauf hingewiesen, dass die Löschwasserversorgung gemäß Löschwassermengenplan der Gemeinde Rosendahl in dem erforderlichen Umfang von 96 m³/h über das bestehende Trinkwassernetz gewährleistet werden kann.

Das Trinkwassernetz kann unter Normalbedingungen zurzeit diese Menge abdecken. Eine Gewähr der Liefermöglichkeit kann jedoch durch die Stadtwerke Coesfeld GmbH nicht gegeben werden. Wir verweisen dazu auf unser Schreiben bezüglich der netztechnischen Untersuchung des Wasserverteilungsnetzes der Gemeinde Rosendahl vom 02.05.2016.

Mit besten Grüßen
STADTWERKE COESFELD GmbH

ppa.


Andreas Böhmer

i. A.


Bernd Büning



Geschäftsführer
Markus Hilkenbach

Handelsregister
Amtsgericht Coesfeld HRB 1488
Ust.-IDNr.: DE 124468709

Bankverbindung rückseitig!

**Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Stadtwerke Coesfeld vom 12.01.2017
bezüglich der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung eines
Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel (Lebensmittelvollsortimenter) im
Ortsteil Darfeld**

Anlage III zur EV IX/456/1

Die Anregungen zur Löschwasserversorgung betreffen nicht die Darstellungen des Flächennutzungsplanes, da dieser hierzu keine Regelungen trifft.

Die Anregungen werden im Bebauungsplanverfahren zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Darfeld“ im Ortsteil Darfeld behandelt.