



**Stadtwerke  
Coesfeld**

**Nähe. Kraft. Bewegung.**

Stadtwerke Coesfeld GmbH

Dülmener Straße 80  
48653 Coesfeld  
Telefon 02541 929-0  
Telefax 02541 929-100

[www.stadtwerke-coesfeld.de](http://www.stadtwerke-coesfeld.de)

**Ihr Zeichen**  
Az. FB II / 621.41; 621.31

**Unser Zeichen**  
Bü/Sch

**Ansprechpartner**  
Bernd Büning

**Email**  
[b.buening@stadtwerke-coesfeld.de](mailto:b.buening@stadtwerke-coesfeld.de)

**Durchwahl**  
929-261

**Datum**  
12.01.2017

GEMEINDE ROSEND AHL

Eing. 16. Jan. 2017

Stadtwerke Coesfeld GmbH, Postfach 1861, 48638 Coesfeld

Gemeinde Rosendahl  
Postfach 11 09  
48713 Rosendahl

**5. Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Darfeld“ im Ortsteil Darfeld und 54. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) für den vorgenannten Bereich**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die 5. Änderung des o. g. Bebauungsplanes und der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes werden von Seiten der Stadtwerke Coesfeld GmbH grundsätzlich keine Bedenken erhoben.

In der Begründung des Bebauungsplanes wird in Punkt 7.1 darauf hingewiesen, dass die Löschwasserversorgung gemäß Löschwassermengenplan der Gemeinde Rosendahl in dem erforderlichen Umfang von 96 m<sup>3</sup>/h über das bestehende Trinkwassernetz gewährleistet werden kann.

Das Trinkwassernetz kann unter Normalbedingungen zurzeit diese Menge abdecken. Eine Gewähr der Liefermöglichkeit kann jedoch durch die Stadtwerke Coesfeld GmbH nicht gegeben werden. Wir verweisen dazu auf unser Schreiben bezüglich der netztechnischen Untersuchung des Wasserverteilungsnetzes der Gemeinde Rosendahl vom 02.05.2016.

Mit besten Grüßen  
STADTWERKE COESFELD GmbH

ppa.

  
Andreas Böhmer

i. A.

  
Bernd Büning



**Geschäftsführer**  
Markus Hilkenbach

**Handelsregister**  
Amtsgericht Coesfeld HRB 1488  
Ust.-IDNr.: DE 124468709

**Bankverbindung rückseitig!**

**Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Stadtwerke Coesfeld GmbH vom 12.01.2017 bezüglich der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Darfeld“ im Ortsteil Darfeld**

**Anlage III zur SV IX/457**

Der Hinweis, dass die erforderliche Löschwassermenge derzeit über das Trinkwassernetz gewährleistet werden kann, wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass dies für Normalbedingungen gilt und eine Gewähr durch die Stadtwerke nicht gegeben werden kann, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis auf das Schreiben vom 02.05.2016 wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.