

**Stephanie Schlüter**

---

**Von:** bauleitplanung <bauleitplanung@emergy.de>  
**Gesendet:** Dienstag, 12. April 2022 10:00  
**An:** Stephanie Schlüter  
**Betreff:** AW: 6. Änderung des BPL "Holtwick-Ost" im OT Holtwick, Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Frau Schlüter,

bezüglich der 6. Änderung des Bebauungsplans „Holtwick Ost“ haben wir grundsätzlich keine Einwände.

Die Versorgung des Gebietes mit Trinkwasser kann über das bereits vorhandene Leitungssystem in dem Urnitzer Weg erfolgen. Eine Löschwassermenge gemäß DVGW Arbeitsblatt W405 für den o.g. Bereich in Höhe von 96 m³/h über 2 Stunden kann im Normalbetrieb ebenfalls über das Bestandsnetz bereitgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

**Torben Hermann**  
 Netzentwicklung / EEG-Anlagen

**T** +49 2863 9567-757  
**E** t.hermann@emergy.de  
**W** www.emergy.de

Die **EMERGY** ist die Führungs- und Servicegesellschaft für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH.

**EMERGY** Führungs- und Servicegesellschaft mbH  
 Landsbergallee 2, 46342 Velen | Geschäftsführung: Ron Keßeler | Amtsgericht Coesfeld HR B 17302 | USt.-IdNr. DE 315 993 517

**Von:** Stephanie Schlüter <stephanie.schlueter@rosendahl.de>  
**Gesendet:** Montag, 4. April 2022 14:51  
**An:** bauleitplanung <bauleitplanung@emergy.de>  
**Betreff:** 6. Änderung des BPL "Holtwick-Ost" im OT Holtwick, Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügtes Anschreiben der Gemeinde Rosendahl zur Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB übersende ich mit der Bitte um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen  
 Im Auftrag

Stephanie Schlüter

**Stephanie Schlüter**  
 Fachbereich II - Planen und Bauen  
 Osterwick, Hauptstraße 30  
 48720 Rosendahl  
 Telefon 02547/77-138  
 Telefax 02547/77-296

eMail [stephanie.schlueter@rosendahl.de](mailto:stephanie.schlueter@rosendahl.de)  
Web [www.rosendahl.de](http://www.rosendahl.de)

**Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Energy GmbH vom 12.04.2022 bezüglich der 6. Änderung des Bebauungsplanes „Holtwick-Ost“ im Ortsteil Holtwick**

**Anlage IX zur SV X/239**

Der Hinweis, dass die Versorgung des Gebietes mit Trinkwasser über das bereits vorhandene Leitungssystem in den Urnitzer Weg erfolgen kann, wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass eine Löschwassermenge gemäß DVGW Arbeitsblatt W405 in Höhe von 96 m<sup>3</sup>/h über 2 Stunden im Normalbetrieb über das Bestandsnetz bereitgestellt werden kann, wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.