

Stephanie Schlüter

Von: bauleitplanung <bauleitplanung@emergy.de>
Gesendet: Dienstag, 20. September 2022 14:04
An: Stephanie Schlüter
Betreff: AW: 6. Änderung des BPL "Kleikamp II", OT Osterwick, Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Frau Schlüter,

im Rahmen Ihrer Beteiligung bezüglich der 6. Änderung des B-Plan „Kleikamp II“ im Ortsteil Osterwick bestehen seitens der Stadtwerke Coesfeld keine grundsätzlichen Bedenken. Die Stadtwerke Coesfeld sind durch die Gemeinde Rosendahl mit der Betriebsführung des Wasserversorgungsnetzes beauftragt und nehmen daher Stellung zu Ihrer o.g. Anfrage. In dem Plangebiet kann die Versorgung mit Trinkwasser aus den bestehenden Leitungssystemen sichergestellt werden. Zudem ist bei einem normalen, störungsfreien Netzbetrieb eine Löschwassermenge gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W405 zu Feuerlöschzwecken über eine Dauer von 2 Stunden aus der Summe der im Umkreis von 300m befindlichen Hydranten von 96 m³/h gewährleistet.

Mit freundlichen Grüßen

Torben Hermann
 Netzentwicklung / EEG-Anlagen

T +49 2863 9567-757
E t.hermann@emergy.de
W www.emergy.de

Die **EMERGY** ist die Führungs- und Servicegesellschaft für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH.

EMERGY Führungs- und Servicegesellschaft mbH
 Landsbergallee 2, 46342 Velen | Geschäftsführung: Ron Keßeler | Amtsgericht Coesfeld HR B 17302 | USt.-IdNr. DE 315 993 517

Von: Stephanie Schlüter <stephanie.schlueter@rosendahl.de>
Gesendet: Montag, 12. September 2022 16:03
An: Stephanie Schlüter <stephanie.schlueter@rosendahl.de>
Betreff: 6. Änderung des BPL "Kleikamp II", OT Osterwick, Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügtes Anschreiben der Gemeinde Rosendahl zur Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB übersende ich mit der Bitte um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen
 Im Auftrag

Stephanie Schlüter

Stephanie Schlüter
 Fachbereich II - Planen und Bauen

Osterwick, Hauptstraße 30
48720 Rosendahl
Telefon 02547/77-138
Telefax 02547/77-296
eMail stephanie.schlueter@rosendahl.de
Web www.rosendahl.de

Beschlussvorschlag zu Stellungnahme der Emergey GmbH vom 20.09.2022 bzgl. der 6. Änderung des Bebauungsplanes „Kleikamp II“ im Ortsteil Osterwick im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch

Anlage III zur SV X/276

Der Hinweis, dass die Versorgung des Gebietes mit Trinkwasser über das bereits vorhandene Leitungssystem erfolgen kann, wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass eine Löschwassermenge gemäß DVGW Arbeitsblatt W405 in Höhe von 96 m³/h über 2 Stunden im Normalbetrieb über das Bestandsnetz bereitgestellt werden kann, wird zur Kenntnis genommen.

Beide Hinweise sind bereits in der Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.