

**Stephanie Schlüter**

---

**Von:** Hermann, Torben <t.hermann@emergy.de>  
**Gesendet:** Freitag, 17. Juni 2022 10:14  
**An:** Stephanie Schlüter  
**Betreff:** AW: 62. Änderung des FNP der Gemeinde Rosendahl, OT Holtwick, Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Frau Schlüter,

gegen die 62. Änderung des Flächennutzungsplan zur Ausweisung einer „Fläche für Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr/Rettungswache“ im Ortsteil Holtwick bestehen unsererseits keine grundsätzlichen Bedenken.

Für die Erschließung des Gebäudes mit Trinkwasser müssen die vorhandenen Leitungssysteme im Bereich Kirchplatz / Ecke Am Holtkebach entlang der Straße Am Holtkebach verlängert werden.

Derzeit stehen als Grundschutz für die Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Leitungsnetz gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W405 über die im Umkreis von 300m zum Brandobjekt befindlichen Hydranten 96 m³/h über einen Zeitraum von 2 h zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Torben Hermann**  
Netzentwicklung / EEG-Anlagen

**T** +49 2863 9567-757  
**E** t.hermann@emergy.de  
**W** www.emergy.de

Die **EMERGY** ist die Führungs- und Servicegesellschaft für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH.

**EMERGY** Führungs- und Servicegesellschaft mbH  
Landsbergallee 2, 46342 Velen | Geschäftsführung: Ron Keßeler | Amtsgericht Coesfeld HR B 17302 | USt.-IdNr. DE 315 993 517

---

**Von:** Stephanie Schlüter <stephanie.schlueter@rosendahl.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 1. Juni 2022 10:18  
**An:** Stephanie Schlüter <stephanie.schlueter@rosendahl.de>  
**Betreff:** 62. Änderung des FNP der Gemeinde Rosendahl, OT Holtwick, Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügtes Anschreiben der Gemeinde Rosendahl zur Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB übersende ich mit der Bitte um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Stephanie Schlüter

**Stephanie Schlüter**  
Fachbereich II - Planen und Bauen

Osterwick, Hauptstraße 30  
48720 Rosendahl  
Telefon 02547/77-138  
Telefax 02547/77-296  
eMail [stephanie.schlueter@rosendahl.de](mailto:stephanie.schlueter@rosendahl.de)  
Web [www.rosendahl.de](http://www.rosendahl.de)