

Marita Kortüm

Von: Klare, Tobias <tobias.klare@westnetz.de>
Gesendet: Montag, 21. November 2022 14:17
An: Marita Kortüm
Betreff: AW: Aufstellung BPL "Feuerwache südlich Am Holtkebach", Gem. Rosendahl; Frist: 19.12.2022
Anlagen: Bestand Strom Aufstellung BPL Feuerwache südlich Am Holtkebach.pdf

Sehr geehrte Frau Kortüm,

ich nehme Bezug auf Ihre E-Mail vom 07.11.2022 „Aufstellung BPL "Feuerwache südlich Am Holtkebach", Gem. Rosendahl; Frist: 19.12.2022“.

Seitens Westnetz bestehen keine Bedenken bezüglich des Bebauungsplanes. Wir weisen lediglich darauf hin, dass es in dem Bereich entsprechende Versorgungsleitungen gibt (Strom Niederspannung & Straßenbeleuchtungskabel). Diese befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite von „Am Holtkebach“, gegenüber des zukünftigen Feuerwehr-Geländes. Dementsprechend ist auf diese Leitungen zu achten, um sie bei der Baumaßnahme nicht zu beschädigen, siehe beigefügter Bestandsplan.

Sofern die Planungen für die Errichtung des Neubaus der Feuerwehr in die entscheidende Phase gehen, ist ein entsprechender Hinweis in Richtung des Netzbetreibers sinnvoll, welche Stromleistung dort benötigt wird. Möglicherweise ist ein Netzausbau dort erforderlich. In der Regel wird dies bei gemeinsamen Versorgerterminen vor Ort geklärt. Für einen möglichen Netzausbau muss entsprechend mit Vorlaufzeit gerechnet werden.

Bitte beachten Sie, dass ab dem kommenden Jahr 2023 nicht mehr die Westnetz GmbH für Netzanschlussfragen zuständig ist, sondern die Gelsenwasser. Die Anträge können online über das Netzanschlussportal der Gelsenwasser gestellt werden.

Freundliche Grüße

i. A. Tobias Klare

westnetz

Westnetz GmbH
 Regionalzentrum Münster
 Netzplanung
 Darfelder Str. 53, 48727 Billerbeck
 T intern 783-3628
 T extern +49 2543 211 3628
 M +49 172 8593420
<mailto:tobias.klare@westnetz.de>

Geschäftsführung: Diddo Diddens, Dr. Jürgen Gröner, Dr. Patrick Wittenberg
 Sitz der Gesellschaft: Dortmund
 Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
 Handelsregister-Nr. HRB 30872
 USt-IdNr. DE325265170



Leitungsauskunft

Mit Abweichungen der tatsächlichen Leitungslage von der Darstellung im Bestandsplan muß gerechnet werden. Leitungslagen sind grundsätzlich nicht abzugreifen!

In Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt von Hand auszuführen.

Wir weisen ausdrücklich auf die Erkundungspflicht hin.

Dieser Plan verliert seine Gültigkeit nach 10 Tagen.

© Geobasisinformationen der amtl. Vermessungs-/Katasterverwaltungen.

Störungsannahme

Strom, Wasser, Telekommunikation:

0800-4112244

Gas:

0800-0793427



westnetz

Bestand Strom

09.11.22

Adamczyk

Maßstab: 1:1.000

Gem. Rosendahl
Aufstellung BPL "Feuerwache
südlich Am Holkebach"