

Marita Kortüm

Von: bauleitplanung <bauleitplanung@emergy.de>
Gesendet: Mittwoch, 9. November 2022 08:46
An: Marita Kortüm
Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes "Feuerwache südlich Am Holtkebach", OT Holtwick, Beteiligung

Sehr geehrte Frau Kortüm,

gegen den von Ihnen aufgestellten BPlan „Feuerwache südlich Am Holtkebach“ im OT Holtwick bestehen unsererseits keine grundsätzlichen Bedenken.
Die Erschließung mit Trinkwasser kann über eine Vorverlegung der vorhandenen Leitungssysteme im Bereich Kirchplatz/ Ecke Am Holtkebach erfolgen.
Für die Löschwasserversorgung stehen als Grundschutz in dem o.g. Bereich des BPlans aus dem öffentlichen Leitungsnetz gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W405 über die im Umkreis von 300m zum Brandobjekt befindlichen Hydranten für einen Zeitraum von 2 Stunden 96 m³/h zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Torben Hermann
Netzentwicklung / EEG-Anlagen

T +49 2863 9567-757
E t.hermann@emergy.de
W www.emergy.de

Die **EMERGY** ist die Führungs- und Servicegesellschaft für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH.

EMERGY Führungs- und Servicegesellschaft mbH
Landsbergallee 2, 46342 Velen | Geschäftsführung: Ron Keßeler | Amtsgericht Coesfeld HR B 17302 | USt.-IdNr. DE 315 993 517

Von: Marita Kortüm <marita.kortuem@rosendahl.de>
Gesendet: Montag, 7. November 2022 11:15
An: Marita Kortüm <marita.kortuem@rosendahl.de>
Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes "Feuerwache südlich Am Holtkebach", OT Holtwick, Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich auf meine vorherige Mail und sende nunmehr das Anschreiben dabei.

Mit freundlichen Grüßen
Kortüm