

Stephanie Schlüter

Von: Klare, Tobias <tobias.klare@westnetz.de>
Gesendet: Montag, 11. Juli 2022 13:33
An: Stephanie Schlüter
Cc: Willing, Stefan
Betreff: AW: Gemeinde Rosendahl, 62. FNP-Änderung - Frist: 15.07.2022
Anlagen: Bestand Strom_62. FNP-Änderung.pdf

Sehr geehrte Frau Schlüter,

hiermit nehme ich Bezug auf Ihre E-Mail vom 01.06.2022 bezüglich der 62. FNP-Änderung zum zukünftigen Bau des Feuerwehr-Gerätehauses in Holtwick.

Grundsätzlich spricht von unserer Seite nichts gegen die FNP-Änderung für diesen Bereich.
Im ausgewiesenen Bereich liegen Stand jetzt keine Versorgungsleitungen unsererseits im künftigen Baufeld des Gerätehauses.

Ich weise schon jetzt an dieser Stelle darauf hin, dass je nach Leistungsanforderung (Strom) für den zu erwartenden Neubau ggf. eine Netzverstärkungsmaßnahme / Netzausbau für den Bereich notwendig werden kann.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man aber keine seriöse Aussage treffen, welche zukünftigen Leistungsanforderungen hier gestellt werden.

Bei Fragen melden Sie sich gerne.

Freundliche Grüße

i. A. Tobias Klare

westnetz

Westnetz GmbH
Regionalzentrum Münster
Netzplanung
Darfelder Str. 53, 48727 Billerbeck
T intern 783-3628
T extern +49 2543 211 3628
M +49 172 8593420
<mailto:tobias.klare@westnetz.de>

Geschäftsführung: Diddo Diddens, Dr. Jürgen Grönner, Dr. Patrick Wittenberg
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HRB 30872
USt-IdNr. DE325265170

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage <http://www.westnetz/datenschutz>

*Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt.
Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein

sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnissnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist.

Von: Stephanie Schlüter <stephanie.schlueter@rosendahl.de>
Gesendet: Mittwoch, 1. Juni 2022 10:18
An: Stephanie Schlüter <stephanie.schlueter@rosendahl.de>
Betreff: Gemeinde Rosendahl, 62. FNP-Änderung - Frist: 15.07.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügtes Anschreiben der Gemeinde Rosendahl zur Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB übersende ich mit der Bitte um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Stephanie Schlüter

Stephanie Schlüter
Fachbereich II - Planen und Bauen
Osterwick, Hauptstraße 30
48720 Rosendahl
Telefon 02547/77-138
Telefax 02547/77-296
eMail stephanie.schlueter@rosendahl.de
Web www.rosendahl.de



Leitungsauskunft

Mit Abweichungen der tatsächlichen Leitungslage von der Darstellung im Bestandsplan muß gerechnet werden. Leitungslagen sind grundsätzlich nicht abzugreifen!

In Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt von Hand auszuführen.

Wir weisen ausdrücklich auf die Erkundigungspflicht hin.

Dieser Plan verliert seine Gültigkeit nach 10 Tagen.

© Geobasisinformationen der amtl. Vermessungs-/Katasterverwaltungen.

Störungsannahme

Strom, Wasser, Telekommunikation:

Gas:



Gem. Rosendahl
62. FNP-Änderung

Maßstab: 1:1.000

Bestand Strom